シートF（検査頻度の総合判定）

番号	定期検査項目	省略可否	基本検査頻度	シートA	シートB	シートC	シートD	シートE	総合判定			
				基準値から見た頻度	水源状況	浄水方法	送・配・給水の状況及び資機材の使用状況	薬品の使用状況	1回／月	1回／3月	1回／年	1回／3年
基1	一般細菌	×	1回／月	省略不可					○			
基2	大腸菌	×	1回／月	省略不可					○			
基3	カドミニウム及びその化合物	○	1回／3月	4回／年	+					○		
基4	水銀及びその化合物	○	1回／3月	1回／3年	+						○	
基5	セレン及びその化合物	○	1回／3月	1回／3年	+						○	
基6	鉛及びその化合物	○	1回／3月	1回／3月	+		+			○		
基7	ヒ素及びその化合物	○	1回／3月	1回／3年	+						○	
基8	六価クロム化合物	○	1回／3月	1回／3年	+		+				○	
基9	亜硝酸態窒素	○	1回／3月	1回／3月						○		
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	×	1回／3月	省略不可						○		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	1回／3月	1回／3年							○	
基12	フッ素及びその化合物	○	1回／3月	1回／3年	+						○	
基13	ホウ素及びその化合物	○	1回／3月	1回／3年	+						○	
基14	四塩化炭素	○	1回／3月	1回／3年	+						○	
基15	1，4－ジオキサン	○	1回／3月	1回／3年	+						○	
基16	シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1，2－ジクロロエチレン	○	1回／3月	1回／3年	+						○	
基17	ジクロロメタン	○	1回／3月	1回／3年	+						○	
基18	テトラクロロエチレン	○	1回／3月	1回／3年	+						○	
基19	トリクロロエチレン	○	1回／3月	1回／3年	+						○	
基20	ベンゼン	○	1回／3月	1回／3年	+						○	
基21	塩素酸	×	1回／3月	省略不可						○		
基22	クロロ酢酸	×	1回／3月	省略不可						○		
基23	クロロホルム	×	1回／3月	省略不可						○		
基24	ジクロロ酢酸	×	1回／3月	省略不可						○		
基25	ジブロモクロロメタン	×	1回／3月	省略不可						○		
基26	臭素酸	×	1回／3月	省略不可						○		
基27	総トリハロメタン	×	1回／3月	省略不可						○		
基28	トリクロロ酢酸	×	1回／3月	省略不可						○		
基29	ブロモジクロロメタン	×	1回／3月	省略不可						○		
基30	ブロモホルム	×	1回／3月	省略不可						○		
基31	ホルムアルデヒド	×	1回／3月	省略不可						○		
基32	亜鉛及びその化合物	○	1回／3月	1回／3年	+		+				○	
基33	アルミニウム及びその化合物	○	1回／3月	1回／3年	+			+			○	
基34	鉄及びその化合物	○	1回／3月	4回／年	+			+		○		
基35	銅及びその化合物	○	1回／3月	1回／年	+		+				○	
基36	ナトリウム及びその化合物	○	1回／3月	1回／3年	+						○	
基37	マンガン及びその化合物	○	1回／3月	1回／3年	+						○	
基38	塩化物イオン	×	1回／月	省略不可					○			
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	○	1回／3月	4回／年	+					○		
基40	蒸発残留物	○	1回／3月	4回／年	+					○		
基41	陰イオン界面活性剤	○	1回／3月	1回／3年	+						○	
基42	ジェオスミン	○	原因藻類発生時期に月1回以上	1回／3年							○	
基43	2－メチルイソボルネオール	○	原因藻類発生時期に月1回以上	1回／3年							○	
基44	非イオン界面活性剤	○	1回／3月	4回／年	+					○		
基45	フェノール類	○	1回／3月	1回／3年	+						○	
基46	有機物（全有機炭素，TOCの量）	×	1回／月	省略不可					○			
基47	PH値	×	1回／月	省略不可					○			
基48	味	×	1回／月	省略不可					○			
基49	臭気	×	1回／月	省略不可					○			
基50	色度	×	1回／月	省略不可					○			
基51	濁度	×	1回／月	省略不可					○			
毎1	色	×	1回／日	省略不可								
毎2	濁り	×	1回／日	省略不可								
毎3	消毒の残留効果	×	1回／日	省略不可								