シートA（過年度データの整理）

番号	定期検査項目	検査頻度	基準値（mg／L）	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	最大値	基準値との比較				シートAとしての検査頻度
										1／5以下	1／10以下	1／2以下	1／2以上	
										1回／年	1回／3年	4回／年	基本頻度	
基1	一般細菌	1回／月	100個／ml	0	2	2	0	2	2					省略不可
基2	大腸菌	1回／月	不検出	検出無し	検出無し	検出無し	検出無し	検出無し	検出無し					省略不可
基3	カドミニウム及びその化合物	1回／3月	0.003	0.001	0.001	0.0003	0.0003	0.0003	0.001			○		4回／年
基4	水銀及びその化合物	1回／3月	0.0005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005		○			1回／3年
基5	セレン及びその化合物	1回／3月	0.01	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001		○			1回／3年
基6	鉛及びその化合物	1回／3月	0.01	0.005	0.002	0.004	0.006	0.003	0.006				○	1回／3月
基7	ヒ素及びその化合物	1回／3月	0.01	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001		○			1回／3年
基8	六価クロム化合物	1回／3月	0.05	0.001	0.001	0.005	0.005	0.005	0.005		○			1回／3年
基9	亜硝酸態窒素	1回／3月	0.04											1回／3月
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回／3月	0.01	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001					省略不可
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回／3月	10	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8		○			1回／3年
基12	フッ素及びその化合物	1回／3月	0.8	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08		○			1回／3年
基13	ホウ素及びその化合物	1回／3月	1	0.03	0.03	0.1	0.1	0.1	0.1		○			1回／3年
基14	四塩化炭素	1回／3月	0.002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002		○			1回／3年
基15	1，4－ジオキサン	1回／3月	0.05	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005		○			1回／3年
基16	シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1，2－ジクロロエチレン	1回／3月	0.04		0.0004	0.001	0.001	0.001	0.001		○			1回／3年
基17	ジクロロメタン	1回／3月	0.02	0.0002	0.0002	0.001	0.001	0.001	0.001		○			1回／3年
基18	テトラクロロエチレン	1回／3月	0.01	0.0002	0.0002	0.001	0.001	0.001	0.001		○			1回／3年
基19	トリクロロエチレン	1回／3月	0.01	0.0002	0.0002	0.001	0.001	0.001	0.001		○			1回／3年
基20	ベンゼン	1回／3月	0.01	0.0002	0.0002	0.001	0.001	0.001	0.001		○			1回／3年
基21	塩素酸	1回／3月	0.6	0.16	0.07	0.06	0.06	0.06	0.16					省略不可
基22	クロロ酢酸	1回／3月	0.02	0.002	0.002	0.02	0.002	0.002	0.02					省略不可
基23	クロロホルム	1回／3月	0.06	0.004	0.0003	0.0006	0.0009	0.0006	0.004					省略不可
基24	ジクロロ酢酸	1回／3月	0.04	0.004	0.004	0.002	0.002	0.002	0.004					省略不可
基25	ジブロモクロロメタン	1回／3月	0.1	0.0027	0.0024	0.002	0.004	0.002	0.004					省略不可
基26	臭素酸	1回／3月	0.01	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003					省略不可
基27	総トリハロメタン	1回／3月	0.1	0.02	0.006	0.005	0.011	0.005	0.02					省略不可
基28	トリクロロ酢酸	1回／3月	0.2	0.02	0.02	0.002	0.002	0.002	0.02					省略不可
基29	ブロモジクロロメタン	1回／3月	0.03	0.0009	0.0009	0.0008	0.0017	0.001	0.0017					省略不可
基30	ブロモホルム	1回／3月	0.09	0.008	0.0023	0.0018	0.0041	0.0025	0.008					省略不可
基31	ホルムアルデヒド	1回／3月	0.08	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008					省略不可
基32	亜鉛及びその化合物	1回／3月	1	0.017	0.016	0.02	0.02	0.02	0.02		○			1回／3年
基33	アルミニウム及びその化合物	1回／3月	0.2	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02		○			1回／3年
基34	鉄及びその化合物	1回／3月	0.3	0.03	0.04	0.04	0.03	0.07	0.07			○		4回／年
基35	銅及びその化合物	1回／3月	1	0.106	0.084	0.08	0.11	0.06	0.11	○				1回／年
基36	ナトリウム及びその化合物	1回／3月	200	10.5	10.5	9.2	9.3	9.1	10.5		○			1回／3年
基37	マンガン及びその化合物	1回／3月	0.05	0.005	0.005	0.001	0.001	0.001	0.005		○			1回／3年
基38	塩化物イオン	1回／月	200	11.9	11.7	12	12	11	12					省略不可
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	1回／3月	300	79	87	58	52	53	87			○		4回／年
基40	蒸発残留物	1回／3月	500	135	129	150	130	130	150			○		4回／年
基41	陰イオン界面活性剤	1回／3月	0.2	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02		○			1回／3年
基42	ジェオスミン	原因藻類発生時期に月1回以上	0.00001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001		○			1回／3年
基43	2－メチルイソボルネオール	原因藻類発生時期に月1回以上	0.00001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001		○			1回／3年
基44	非イオン界面活性剤	1回／3月	0.02	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005			○		4回／年
基45	フェノール類	1回／3月	0.005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005		○			1回／3年
基46	有機物（全有機炭素，TOCの量）	1回／月	3	0.8	0.6	0.5	0.3	0.9	0.9					省略不可
基47	PH値	1回／月	5.8～8.6	7	7.1	7.4	7.5	7.5	7.5					省略不可
基48	味	1回／月	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					省略不可
基49	臭気	1回／月	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					省略不可
基50	色度	1回／月	5	1.2	1	0.7	2.6	1.1	2.6					省略不可
基51	濁度	1回／月	2	0.2	0.1	0.1	0.5	0.1	0.5					省略不可
毎1	色	1回／日	異常でない											省略不可
毎2	濁り	1回／日	異常でない											省略不可
毎3	消毒の残留効果	1回／日	0.1ppm											省略不可